

Aarhus Kommune - Kommuneplanafdelingen

ENERGINET
Eltransmission

Energinet
Tonne Kjærvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78

Dato:
31. august 2021

Forfatter:
ARV/ARV

HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 86 TIL AARHUS KOMMUNEPLAN 2017, AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER

Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssikkerheden og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV. Eltransmissionsnettet udgør ryggraden for de underliggende netselskaber, som forsyner den enkelte forbruger med el.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen".

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed i Ministeriet for Klima-, Energi og Forsyning.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 1 nr. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, og herunder eltransmissionsanlæg.

Tilstedeværelsen af anlæggene medfører begrænsninger på arealanvendelsen omkring anlæggene. Derfor anbefaler vi kraftigt, at kortbilag til planen tydeligt viser eltransmissionsanlægget, så den fremtidige arealanvendelse indrettes herefter, og at alle interessenter er opmærksomme på disse forhold.

I bedes kontakte os på mail 3.parter@energinet.dk ved detailplanlægning af boligområdet, hvis der skal ske nogen ændring af arealanvendelsen inden for servitutareal og respektafstand, da enhver ændring, herunder f.eks. vej, sti, belægning, belysningspullerter eller beplantning kræver dispensation fra den tinglyste rådighedsservitut, og vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er muligt at give en dispensation under hensyntagen til personsikkerhed, anlægssikkerhed

og forsyningsikkerhed. Desuden skal I være opmærksom på, at magnetfeltet for elanlægget har en let forøget udbredelse i forhold til respektafstanden omkring luftledningsanlægget.

Vi har aftalt med Aarhus Kommune og Bolig-Planstyrelsen, at rammeområdet øst for Hårup, afgrænses til respektafstanden vist med blå linje herunder, og at der ikke etableres boliger syd for luftledningsanlægget vest for Hårup.



Kontakt gerne undertegnede ved eventuelle spørgsmål.

Vores sag 21/05221

Venlig hilsen

Anne Kjølhede Revald

Landinspektør

Arealer og Rettigheder,

Direkte 61149723

Team 3. parter – EL

+4570220275

3.parter@energinet.dk

ENERGINET
Eltransmission

Energinet Eltransmission A/S

Tonne Kjærvej 65

Fredericia 7000

<http://www.energinet.dk>